

設備名	根拠	(16の3)項 準地下街				
消火器	消令10 消則6	全部	1 少量危険物、指定可燃物の貯蔵施設 2 変圧器等の電気設備のある場所 3 ボイラー、乾燥室等その他多量の火気を使用する場所			
大型消火器	消則7	指定可燃物500倍以上				
屋内消火栓設備	消令11			指定可燃物		
				750倍 (可燃性液体類を除く)		
スプリンクラー設備	消令12	一般				
		延べ面積1,000㎡以上かつ(特)の合計500㎡以上				
		((6)項口の用途は、別に規制あり)			11階以上	指定可燃物
					全部 (特定用途は全階設置)	1,000倍以上
水噴霧、泡、CO2等	消令13 ~18			1.屋上部分のヘリ発着場等 2.道路の用に供される部分で床面積が屋上部分で600㎡以上それ以外の部分400㎡以上 3. 自動車の修理又は整備の用に供する部分の床面積が地階又は2階以上200㎡以上、1階500㎡以上 4. 駐車に供する部分の床面積が、地階又は2階以上200㎡以上、500㎡以上、屋上300㎡以上 5. 昇降機等の機械装置による駐車場で車両収容台数10台以上 6. 電気室又はボイラー室等で床面積200㎡以上 7. 通信機器室で床面積500㎡以上		
				指定可燃物1000倍以上		
屋外消火栓設備	消令19					
動力消防ポンプ設備	消令20			1. 地下街を除く屋内消火栓設備の設置を要する防火対象物又はその部分 2. 屋外消火栓設備の設置を要する防火対象物 3. (6)項口で耐火・準耐火(内装あり)の場合、延べ面積1,000㎡以上 (倍読みなし)		

消火設備

設備名	根拠	(16の3)項 準地下街			
自動火災報知設備	消令21	一般	/	指定可燃物	/
		延べ面積500㎡以上かつ(特)300㎡		500倍以上	
				1. 地階、無窓階、3階以上で床面積300㎡以上 2. 道路の用に供される部分で床面積が屋上部分で600㎡以上、それ以外の部分400㎡以上 3. 駐車に供する階のうち、地階又は2階以上で床面積200㎡以上 4. 11階以上の階 5. 通信機器室で床面積500㎡以上	
ガス漏れ火災警報設備	消令21の2	一般	/		
		延べ面積1,000㎡以上かつ、(特)の床面積合計500㎡以上			
漏電火災警報器	消令22	/			
消防機関へ通報する火災報知設備	消令23	一般	緩和条件 1. 消防機関から著しく離れた場所にある(10km以上) 2. 消防機関から歩行距離500m以下の近い場所 3. 電話がある。(5)項イ、(6)項イ、ロ、ハに該当は除く)		
		全部			
非常警報設備	消令24	一般	地階、無窓階	/	
		収容人員50人以上	収容人員20名以上		
		/	放送設備と、(ベル又はサイレン)		
		全部	/		
避難器具	消令25	/	3階((2)項、(3)項にあっては2階、(16)項イは2項、3項が2階にある時)以上の階のうち、当該階から避難階又は、地上に直通する階段が2以上設けられていない階で収容人員10人以上		
誘導灯	消令26	避難口誘導灯	通路誘導灯	/	誘導標識
		全部	全部		全部

警報設備
避難設備

設備名	根拠	(16の3)項 準地下街	
排煙設備	消令28		
連結散水設備	消令28の2		
連結送水管	消令29	(1)~(15)項に同じ	1. 地階を除く階数が7以上 2. 地階を除く階数5以上で延べ面積6,000㎡以上 3. 道路の用に供される部分を有するもの
非常用コンセント設備	消令29の2		
無線通信補助設備	消令29の3		
消防用水	消令27	高さ 31m以上	
		延べ25,000㎡以上	

消火活動用設備