

設備名	根拠	(8) 項 図書館、博物館、美術館等				
消火器	消令10 消則 6	延べ面積300m ²	1 地階・無窓階・3階以上の床面積50m ² 以上 2 少量危険物、指定可燃物の貯蔵施設 3 変圧器等の電気設備のある場所 4 ボイラー、乾燥室等その他多量の火気を使用する場所			
大型消火器	消則 7	指定可燃物500倍以上				
屋内消火栓設備	消令11	一般 (内装条件あり) 延べ面積700m ² 以上 (1,400m ² 、2,100 m ²)	(内装条件) (耐火又は準・内装2倍) (耐火・内装3倍)	地階、無窓階、 4階以上 床面積150m ² 以上(内装条件あ り)	指定可燃物 750倍 (可燃性液体類を除く)	
スプリンクラー ^{設備}	消令12		11階以上 全部 (特定用途は全階設置)	指定可燃物 1,000倍以上		
水噴霧、泡、CO ₂ 等	消令13 ～18		1.屋上部分のヘリ発着場等 2.道路の用に供される部分で床面積が屋上部分で600m ² 以上それ 以外の部分400m ² 以上 3.自動車の修理又は整備の用に供する部分の床面積が地階又は2 階以上200m ² 以上、1階500m ² 以上 4.駐車に供する部分の床面積が、地階又は2階以上200m ² 以上、 500m ² 以上、屋上300m ² 以上 5.昇降機等の機械装置による駐車場で車両収容台数10台以上 6.電気室又はボイラー室等で床面積200m ² 以上 7.通信機器室で床面積500m ² 以上 指定可燃物1000倍以上			
屋外消火栓設備	消令19		地上2階までの床面積 床面積の合計3,000m ² (耐火 9,000m ²) (準耐火6,000m ²) 以上 *同一敷地内で2棟以上ある時は、1階3m以下、2階5m以下の近 接建物は1棟と見なす。			
動力消防ポンプ ^{設備}	消令20		1.地下街を除く屋内消火栓設備の設置を要する防火対象物又はそ の部分 2.屋外消火栓設備の設置を要する防火対象物 3.(6)項口で耐火・準耐火(内装あり)の場合、延べ面積1,000m ² 以 上(倍読みなし)			

消火設備

設備名	根拠	(8) 項 図書館、博物館、美術館等			
自動火災報知設備	消令21	一般		指定可燃物	
		延べ面積500m ² 以上		500倍以上	
			1. 地階、無窓階、3階以上で床面積300m ² 以上 ((2)項イ～ハ、(3)項の地階又は無窓階100m ² 以上、(16)項イで(2)項、(3)項の用途部分の床面積合計が100m ² 以上) 2. 道路の用に供される部分で床面積が屋上部分で600m ² 以上、それ以外の部分400m ² 以上 3. 駐車に供する階のうち、地階又は2階以上で床面積200m ² 以上 4. 11階以上の階 5. 通信機器室で床面積500m ² 以上		
ガス漏れ火災警報設備	消令21の2		温泉設備		
			全部		
漏電火災警報器	消令22	一般	設置要件 鉄網入りの壁又は、床又は、天井(下地材が準不燃材以外)で造られた建物に限られる。		
消防機関へ通報する火災報知設備	消令23	延べ面積500m ² 以上			
非常警報設備	消令24	一般	緩和条件 1. 消防機関から著しく離れた場所にある(10km以上) 2. 消防機関から歩行距離500m以下の近い場所 3. 電話がある。((5)項イ、(6)項イ、ロ、ハに該当は除く)		
		収容人員50人以上	収容人員20人以上		
			放送設備と、(ベル又はサイレン)		
			収容人員800人以上	地階を除く階数が11以上又は地階の階数が3以上の場合に設置	
避難器具	消令25	収容人員	3階 ((2)項、(3)項にあっては2階、(16)項イは2項、3項が2階にある時)以上の階のうち、当該階から避難階又は、地上に直通する階段が2以上設けられていない階で収容人員10人以上		
		50人以上 (主要構造部を耐火とした2階は除く)			
誘導灯	消令26	避難口誘導灯	通路誘導灯	誘導標識	全部
		地階、無窓階、11階以上			

警報設備

避難設備

設備名	根拠	(8) 項 図書館、博物館、美術館等	
排煙設備	消令28		
連結散水設備	消令28 の2	地階の床面積の合計	
		700m ² 以上	
連結送水管	消令29	1. 地階を除く階数が7以上 2. 地階を除く階数5以上で延べ面積6,000m ² 以上 3. 道路の用に供される部分を有するもの	
非常用コンセント 設備	消令29 の2	地階を除く11階以上	
消防用水	消令27	敷地20,000m ² 以上 1階、2階の床面積合計	高さ 31m以上
		耐火15,000m ² 以上 準耐火10,000m ² 以上 その他5,000m ² 以上 *同一敷地内で2棟以上ある時は、1階3m以下、2階5m以下の近接建物は1棟と見なす。	延べ25,000m ² 以上

消火活動用設備